



SURNADAL KOMMUNE
Bårdshaugvegen 1
6650 SURNADAL

Deres referanse	Vår referanse	Saksbehandler	Dato
	24/00894-5	Staffan Karl Åke Sandberg	15.01.2025

Rapport fra tilsyn av kommunalt avløp

Til Teknisk Drift og Byggesaksavdelingen i Surnadal kommune.

Forurensningsmyndigheten for forurensningsforskriftens kapittel 13 i Surnadal kommune har gjennomført tilsyn av kommunale avløpsanlegg. Tilsynet har blitt gjennomført som et dokumenttilsyn gjennom å gå igjennom dokumentasjon og informasjon som har blitt formidlet på møter med ansvarlige for drift og utvikling av kommunale avløp i Surnadal.

I henhold til plan og bygningsloven § 27-2 må man før byggetillatelse blir tildelt sikre bortføring av avløpsvann som oppfyller kravene i forurensningslovverket. På eiendommer som er tilkoblet avløp som ikke oppfyller kravene innføres derfor bygge- og delingsforbud.

Noen løyver er gitt i henhold til den gamle forskriften med lavere krav. For å få moderne krav er det vanlig at man trekker løyvet og stiller nye krav som trær i kraft innen en gitt tidsfrist. Vi velger å ikke gjøre det på grunn av at det nye krav kommer innen noen år. Når nye krav er avklart kan det forventes at det blir stilt en kortere frist for å utbedre anleggene med eldre krav i forhold til de anlegg som har moderne krav.

Generelle avvik

Løyver mangler

Noen løyver er ikke mulige å finne. Det medfører at det er vanskelig å vite hva som er tillatt og om man overskrider de PE det er gitt løyve for.

Størrelsen på utslipp og oppfølging av krav

Det føres ikke oversikt over hvor mange PE som er tilkoblet og det blir ikke vurdert om anleggene har løyve og kapasitet for å koble til flere eiendommer. Det er ikke etablert rutiner for å sikre at vilkår i utslippsløyver blir fulgt, blant annet maksimal belastning.

Prøvetaking og måling av vannmengder

Forurensningsforskriften § 13-12 stiller krav om prøvetaking for anlegg som omfattes av § 13-7 og § 13-8 bokstav a eller b. Kun Syltøran har prøvetaking.

Prøvetaking er ikke bare viktig for å avdekke om rensingen er god nok, men også hvor mange PE som er tilkoblet og tilførte vannmengder. Uten dette skal Norsk Vanns rapport 288 brukes for å bestemme størrelsen på utslippet. Om det ikke finnes oversikt over boligenes størrelser og antall soverom skal seks PE brukes som gjennomsnitt per husholdning for å finne ukentlige stoffmengder og årlig slamproduksjon. For hydraulisk døgnbelastning skal åtte personer brukes som gjennomsnitt per bolig. Tallene er før skaleringsfaktoren blir brukt.

Noen avløp har ikke nok vannvolum i tanken om man bruker standardtall på 250 liter slam per PE per år. Slamvolum er mulig å måle uten utbedring av avløpet. For anleggene med underdimensjonert våtvolum blir det stilt vilkår om målinger av slamnivået for å sikre nok vannvolum under dager med stor belastning. Målingene skal gjennomføres hver annen måned inntil videre. Beregnet slamvolum må sendes til forurensningsmyndigheten fortløpende. Om vannvolumen ikke er nok må tømmefrekvensen eller tankvolumen må økes.

Kommentarer om enkelte anlegg

Stangvik Leirbruvegen

Løyyet er tildelt for å samle avløp fra 15 hytter til et utløp i fjorden. Hver hytta skal ha en slamtank på minst 2 m³. Noen hus brukes som helårsbolig, det er minst 25 hus som er tilkoblet og de har ikke slamtank. Det må derfor sendes ny søknad. Det blir innført bygge- og delingsforbud i området.

Kvanne til Todalen og Stangvik oppvekstsenter

Utslippsløyve er gitt i henhold til gammel forskrift.

Utslippet består av tre områder: Pestutrøa boligfelt, Kråkhaugen og nedstrøms Pestutrøa boligfelt. De to førstnevnte har egne slamtanker.

Slamtanken ved Kråkhaugen har begrenset med kapasitet. Det innføres derfor krav om slammåling. Vannvolumet må til enhver tid være 14,1 m³.

Husene nedstrøms Pestutrøa boligfelt mangler slamtank. I henhold til § 13-8 er det ikke tillatt å slippe ut urensset avløpsvann i fjorden. Det innføres derfor bygge- og deleforbud for de eiendommer som ikke har slamtank.

Øygarden

Løyyet er gitt i 2017. På grunn av at tillatelsen ble tildelt etter forurensningsforskriften fra 2007 må § 13-8 bokstav a eller b brukes med de krav på prøvetaking som følger av dette. Det blir ikke tatt vannprøver av avløpsvannet.

På grunn av at utslippet ikke følger kravene i forurensningsforskriften innføres bygge og delingsforbud i området.

Myrjarvegen

Det står ikke i utslippsløyvet hvor mange PE som kan tilkobles, men det ble søkt om 40 PE. I henhold til Gemini er 20 husstander tilkoblet. Løyyet er derfor overskredet og utslippet skal behandles i henhold til kapittel 13. Nye utslipp kan ikke ha rensekrav som tilsvarer § 13-8 bokstav d, men rensekravene er § 13-8 bokstav a eller b.

På grunn av at utslippet ikke oppfyller vilkårene i utslippsløyvet og forurensningsforskriften innføres bygge- og deleforbud.

Gjerdahaugen

Løyyvet er fra 21.12.2000. I henholdt til forurensningsforskriften § 13-18 er tillatelsen fortsatt gyldig, men § 13-7 og § 13-12 til § 13-15 erstatter tillatelsens krav til rensing, prøvetaking og analyse. På grunn av at anlegget er et infiltrasjonsanlegg kan § 13-13 annet ledd brukes som alternativ til prøvetaking. Det mangler dokumentasjon på grunnforholdene. På grunn av at det hverken blir tatt vannprøver eller finnes dokumentasjon om infiltrasjonen er utslippet ikke i henhold til lovverket.

På grunn av at utslippet ikke følger kravene i forurensningsforskriften innføres bygge og deleforbud i området. Utslippsløyyvet er gammelt og med stor sannsynlighet ikke oppfyller dagens krav. Løyyvet er derfor erklært ugyldig i henhold til forurensningsloven § 18. Det er derfor ikke nok å gjennomføre grunnundersøkelser for å oppfylle kravene, men en ny søknad må sendes inn.

Syltøran

Utslippsløyyve er gitt i henhold til gammel forskrift.

Stangvikvegen 32

Utslippsløyyve mangler.

36 bolighus er tilkoblet avløpet. Det gir et krav på vannvolum i tanken på 21,4 m³, tanken er 30 m³. Det må gjennomføres målinger på slamvolumet for å sikre at tømning skjer ofte nok for at det til enhver tid er minst 21,4 m³ vannvolum i tanken.

Stangvik Svissholmen

Utslippsløyyve mangler.

33 bolighus er tilkoblet avløpet. Den hydrauliske belastningen fra bolighusene når standardtall brukes blir nesten 26 m³ i døgnet med krav på vannvolum i tanken på 19,6 m³, tankens totalvolum er 20 m³. I tillegg kommer kirke, prestegard, båthavn og badestrand med do.

På grunn av at avløpet ikke er dimensjonert for de vannmengder som kan forventes å tilføres innføres bygge- og deleforbud inntil avløpet er utbedret.

Nordvik Sollivegen/Slettneset

Utslippsløyyve er gitt i henhold til gammel forskrift.

14 bolighus er tilkoblet avløpet. Det gir et krav på vannvolum i tanken på 8,6 m³. Det må gjennomføres målinger på slamvolumet som sikrer at det til enhver tid er minst 8,6 m³ vannvolum i tanken.

Bølandet boligfelt

Utslippsløyyve mangler.

Vedtak

Med hjemmel i plan og bygningsloven § 27-2 innføres bygge- og deleforbud for eiendommer som er tilkoblet avløpet ved Øygarden og Myrjarvegen inntil prøvetaking under et år viser at utslippene oppfyller kravene i forurensningsforskriften § 13-8 bokstav a eller b.

Med hjemmel i plan og bygningsloven § 27-2 innføres bygge- og deleforbud for eiendommer som er tilkoblet avløpet ved Svissholmen, Leirbruvegen, Kvanne til Pestutrøa boligfelt og Gjerdahaugen boligfelt inntil det foreligger nye utslippsløyyver og anleggene er utbedret.

Med hjemmel i forurensningsforskriften § 13-17 blir det innført krav om målinger ved slamtankene ved Stangvikvegen 32, Kråkhaugen og Slettneset. Målingene må gjennomføres hver annen måned og

sendes fortløpende til forurensningsmyndigheten for å sikre at det er minst henholdsvis 21,4, 14,1 og 8,6 m³ vannvolum i tankene.

Med hjemmel i forurensningsforskriften § 13-17 blir det fastsatt en frist til 01.05.2026 for å sende ny søknad for Bølandet boligfelt og Stangvikvegen 32 som oppfyller rensekravene i forurensningsforskriften § 13-8 bokstav a eller b.

Vedtaket kan påklages til kommunestyret i henhold til forvaltningsloven § 28. Klagen må være skriftlig og sendes til kommunen innen tre uker fra brevet er mottatt.

Med helsing

Staffan Karl Åke Sandberg
Rådgiver

Karin Helen Halle
Kommunalsjef

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur

Kopi til:
STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL